

**НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА (ЛЕВШИНА)»**

109383, Москва, ул. Шоссейная, д.74  
ОГРН 1147799018223  
сайт: <http://www.platon-gimnazia.ru/>

Тел.: (495) 354-39-85, (495) 354-83-10  
ИНН 7723213109 /КПП 772301001  
эл. почта: [platon.gimnazia@mail.ru](mailto:platon.gimnazia@mail.ru)



Утверждаю:  
Директор Гимназии

И. Н. Медведева

« 11 » 09 20 21 г

## **Инструкция по пожарной безопасности в библиотеке**

### **1. Общие правила пожарной безопасности в библиотеке.**

- 1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности в помещении библиотеки разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации)
- 1.2. Все учителя, обучающиеся и обслуживающий персонал, находящиеся в помещении библиотеки, обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.
- 1.3. Ответственный за соблюдение правил пожарной безопасности в библиотеке, назначенный приказом директора, должен строго соблюдать настоящую инструкцию, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к экстренной эвакуации обучающихся, материальных ценностей и ликвидации пожара.
- 1.4. Учителя, работающие в помещении библиотеки, а также обучающиеся обязаны уметь быстро находить места расположения первичных средств пожаротушения, знать план и способы эвакуации из помещения библиотеки и здания гимназии в случае пожара, правила поведения при возникновении пожара.
- 1.5. Ответственность за выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности в помещении библиотеки несет исполняющий обязанности заведующего библиотекой.
- 1.6. В помещении библиотеки строго запрещено:
- выполнять перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;
  - располагать не открывающиеся решетки, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
  - использовать с целью отопления помещения нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
  - использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники;
  - обворачивать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- использовать для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, осуществлять уборку помещений, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть телевизоры, мультимедийные проекторы, диапроекторы, компьютеры, принтеры и другие электроприборы;
- включать электрическую сеть кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями, которые имеют видимые повреждения;
- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

1.7. В помещении библиотеки допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса принадлежности и пособия, которые должны храниться в шкафах или на стеллажах.

1.8. Хранение в библиотеке учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, осуществление других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами гимназии, не разрешено.

1.9. В помещении библиотеки число столов не должно превышать количества, определенного нормой проектирования. Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации обучающихся.

1.10. В помещении библиотеки на видном месте должен быть вывешен план эвакуации, знаки эвакуации "Выход", "Запасной выход", табличка с фамилией ответственного за пожарную безопасность в библиотеке, номера телефонов вызова экстренных служб спасения и пожарной охраны.

## **2. Характеристики помещения библиотеки и факторы пожарной опасности.**

2.1. В библиотеке одновременно может находиться не более 20 человек (согласно проекту гимназии) из них не более 18 обучающихся. Имеется один аварийный выход и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.2. В библиотеке находятся подключённые к электрической сети:

1 - персональный компьютер;

1 - принтер;

1 - интерактивная доска;

1 - мультимедийный проектор;

10 - столов для обучающихся.

2.3. Особо важным фактором пожарной опасности в помещении библиотеки является:

- книжный фонд, хранение книг, журналов и т.п. бумажной продукции;
- проведение мероприятий с массовым пребыванием учащихся разного возраста: различные книжные выставки, лекции, презентации, встречи;
- большое количество горючих материалов, которые сконцентрированы на небольшой площади.

2.4. Имеются складское помещение для хранения книг, мебели и необходимого инвентаря, служебное помещение, выставочный и читальный зал.

2.5. В библиотеке установлены 5 розеток напряжением 220 В.

2.6. Расстановка мебели и оборудования в библиотеке не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попаданием на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.8. Включение эвакуационного освещения должно производиться автоматически при прекращении подачи электропитания рабочего освещения.

2.9. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, которые используются на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

2.10. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в школе в библиотеке следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.11. Запрещается оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы.

### **3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи.**

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в библиотеке, назначаются приказом директора.

3.2. В случаях замены эвакуацию проводит учитель, проводящий занятия в библиотеке.

### **4. Обязанности ответственного за пожарную безопасность в библиотеке.**

4.1. Ответственный за пожарную безопасность в гимназии в библиотеке, обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в библиотеке, выполнение инструкции по пожарной безопасности и осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками и учащимися, находящимися в библиотеке, своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности в библиотеке ответственному лицу за пожарную безопасность в гимназии;
- обеспечить соблюдение инструкции о мерах пожарной безопасности в библиотеке школы, обязательных требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении библиотеки;
- обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты;
- обеспечить надлежащее функционирование систем и средств противопожарной защиты библиотеки;
- при наличии нарушений пожарной безопасности в библиотеке не приступать к работе до полного устранения недостатков;
- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность в гимназии, и органов государственного пожарного надзора;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать обучающихся правилам пожарной безопасности в библиотеке;
- обеспечить в библиотеке размещение и надлежащее состояние плана эвакуации и первичных средств пожаротушения;
- обеспечить наличие табличек в помещениях библиотеки с номером телефона для вызова пожарной охраны;
- обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- обеспечить осмотр и закрытие помещения библиотеки после завершения рабочего дня;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара и установления причин и условий их возникновения, выявлять лиц виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- обеспечивать доступ в помещение библиотеки должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в библиотеке по телефону "01" или "112", "101";
- обеспечить наличие инструкции в библиотеке о действиях обучающихся при возникновении пожара и экстренной эвакуации;
- запрещать курение и использование открытого огня в библиотеке;
- размещать в библиотеке только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, электроприборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- для подключения оборудования к электрической сети использовать только сертифицированные кабели питания;
- проводить инструктаж по пожарной безопасности с обучающимися в библиотеке;
- обеспечивать доступность путей эвакуации из помещения библиотеки;
- обеспечивать своевременную уборку помещения библиотеки от горючих отходов, мусора, бумаги.

## **5. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения библиотеки.**

5.1. Помещение библиотеки должно быть оборудовано автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

5.2. В библиотеке должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,
- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

➤ Ф.И.О должностного ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в библиотеке.

5.3. В библиотеке запрещено:

- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;
- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из кабинета на наружные эвакуационные лестницы;

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также использовать несертифицированные удлинители;
- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы;
- протирать влажными тряпками и губками включенную в сеть и находящуюся под напряжением аппаратуру.

5.4. Запрещено: увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число столов для читателей.

5.5. Запрещено: осуществлять самовольно прокладку кабелей электросети.

5.6. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

5.7. Расстановка мебели в библиотеке не должна препятствовать эвакуации обучающихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

5.8. Запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в библиотеке.

5.9. Запрещено: устанавливать на окнах помещения библиотеки неоткрывающиеся металлические решетки.

## **6. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей.**

6.1. В библиотеке строго запрещено:

- загромождать эвакуационные пути и выходы из кабинета мебелью, оборудованием, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- загромождать подоконники учебной литературой, цветами, периферийными устройствами и т.п.

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, которые будут препятствовать свободной эвакуации из библиотеки, загромождать эвакуационные пути и выходы стопками книг и журналов, различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и прочими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- изменять существующее направление открывания дверей;

- имеющиеся запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их беспрепятственного открывания изнутри без ключа.

6.2. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

6.3. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом обучающихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

6.4. В служебных, складских помещениях библиотеки запрещается:

- загромождать и закрывать имеющиеся проходы к местам крепления спасательных устройств и средств пожаротушения;

➤ осуществлять хранение и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

➤ проводить уборку помещений, стирку, чистку одежды, книг с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

## **7. Содержание систем отопления, вентиляции.**

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;
- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

## **8. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования**

8.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в библиотеке, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

8.2. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;
- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

➤ эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

➤ размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (около электрощитов) и около электродвигателей и пусковой аппаратуры;

➤ использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

➤ применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

➤ использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей;

➤ оставление без присмотра включенных в электрическую сеть компьютеров и периферийных устройств и прочей оргтехники, электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы.

8.3. Необходимо немедленно отключить электрооборудование при обнаружении следующих неисправностей:

- сильного нагрева
- повреждения изоляции кабелей и проводов,
- выделение дыма,
- искрение.

8.4. В библиотеке следует строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре и эвакуации.

### **9. Требования пожарной безопасности перед началом работы в библиотеке.**

9.1. Внимательно изучить правила противопожарной безопасности в помещении библиотеки, порядок безопасной работы с электрооборудованием.

9.2. Проверить исправность систем отопления и вентиляции, электрооборудования, принять меры к устранению выявленных неисправностей, которые потенциально могут привести к возникновению пожара (учащиеся обо всех обнаруженных недостатках сообщают библиотекарю или заведующему библиотекой, обучающимся самостоятельно устранять недостатки не разрешается).

9.3. Проверить, свободны ли пути эвакуации из помещения библиотеки, проходы к первичным средствам пожаротушения. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

9.5. Личные вещи, сумки, рюкзаки и портфели обучающиеся, находящиеся в читальном зале библиотеки, располагают таким образом, чтобы не допускать загромождения ими проходов.

9.6. Заведующий библиотекой должен проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также проинструктировать обучающихся о мерах пожарной безопасности в библиотеке.

### **10. Требования пожарной безопасности во время работы в библиотеке**

10.1. Строго соблюдать в помещении библиотеки все установленные правила противопожарной защиты, требования инструкции по пожарной безопасности в библиотеке и установленный противопожарный режим в гимназии.

10.2. Строго запрещено использовать приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не разрешается применять оборудование и приборы, провода и кабели которых имеют открытые токоведущие элементы.

10.3. Не допускается включать демонстрационное оборудование в неисправную электрическую розетку, во время работы необходимо следить, не нагревается ли электрическая вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

10.4. Если в помещении библиотеки используется компьютер, не разрешается класть на системный блок и монитор какие-либо книги, журналы, тетради и т.п.

10.5. Строго запрещено использовать приборы, оснащенные открытой спиралью.

5.1. Специальная подсветка при демонстрации книг должна размещаться на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, которое указано в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для подсветки должны быть изготовлены из негорючих материалов.

10.6. Все обнаруженные неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно устраняться.

10.7. В помещении библиотеки во время проведения работы запрещено:

➤ использовать кабели и электрические провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, выключателями;
- завязывать и скручивать электрические провода, а также оттягивать провода и светильники;
- использовать несертифицированные удлинители (фильтры);
- удалять стеклянные колпаки со светильников;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
- запрещено оставлять обучающихся одних в читальном зале библиотеки.

10.8. Включение эвакуационного освещения должно производиться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

10.9. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, которые используются на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

10.10. Курение, использование спичек, зажигалок, а также пиротехнических средств в помещении библиотеки категорически запрещено.

10.11. В случае необходимости проведения сварочных и других огневых работ - разрешать их выполнение только по приказу директора гимназии и при отсутствии в библиотеке обучающихся.

## **11. Обязанности и действия при пожаре**

11.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), преподаватель, ответственный за пожарную безопасность в библиотеке, ОБЯЗАН:

- остановить все работы в библиотеке;
- организовать эвакуацию обучающихся;
- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);
- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;
- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:
  - ✓ назвать адрес объекта;
  - ✓ место возникновения пожара;
  - ✓ свою фамилию;
  - ✓ поставить в известность директора гимназии, ответственного за пожарную безопасность гимназии
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;
- удалить за пределы опасной зоны всех обучающихся и работников, не участвующих в тушении пожара;



- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в гимназии опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

## **12. Требования пожарной безопасности по окончании работы в библиотеке.**

12.1. Исполняющий обязанности заведующего библиотекой, последним покидает помещение библиотеки, так как он является ответственным за противопожарную безопасность и должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в библиотеке от электросети;
- запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении библиотеки;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги;
- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

12.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся ответственного за пожарную безопасность в гимназии (при его отсутствии - дежурного администратора).