

**НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА (ЛЕВШИНА)»**

109383, Москва, ул. Шоссейная, д.74
ОГРН 1147799018223
сайт: <http://www.platon-gimnazia.ru/>

Тел.: (495) 354-39-85, (495) 354-83-10
ИНН 7723213109 /КПП 772301001
эл. почта: platon.gimnazia@mail.ru

Утверждаю:

Директор Гимназии

И. Н. Медведева

« 11 »

20 21 г

**Инструкция о мерах пожарной безопасности
в помещениях материального склада.**

1. Общие положения инструкции

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности в помещениях материального склада НОЧУ «Гимназия им. митр. Платона (Левшина)», правила поведения работников и порядок организации работы в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2. Настоящая инструкция по пожарной безопасности в помещениях материального склада разработана согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации)
- Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"
- Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
- Приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

1.3. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада является обязательной для исполнения работниками гимназии, выполняющими работы в помещениях материального склада, независимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников.

1.4. Заведующий хозяйством и обслуживающий персонал гимназии, находящиеся в помещениях материального склада обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и ликвидации пожара.

1.5. К работе в помещениях материального склада допускаются сотрудники гимназии только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.6. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.7. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором гимназии. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в помещениях материального склада не допускаются.

1.9. Помещение материального склада перед началом каждого учебного года должно быть принято комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.10. Сотрудники, выполняющие работы в помещениях материального склада виновные в нарушении и невыполнении инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики помещения материального склада и факторы пожарной опасности.

2.1. Важным фактором пожарной опасности в помещениях материального склада является хранение в нем легко воспламеняемых материалов, таких как бумага, тетради, химические вещества для уборки помещений, ткани и т.п.

2.2. Категория помещения "Д". Пониженная пожароопасность. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии (СП 12.13130.2009).

2.3. В помещениях материального склада одновременно может находиться не более 5 человек (согласно проекту гимназии).

2.4. В помещениях материального склада находятся подключённые к электрической сети:

2.5. В помещении материального склада установлены 4 розетки под напряжением 220 В, щиток с рубильниками.

2.6. В помещениях склада расположены стеллажи для хранения материальных ценностей.

2.7. В помещении действует искусственная вентиляция.

2.8. Имеются два аварийных выхода.

2.9. Функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

3. Требования пожарной безопасности во время работы.

3.1. Заведующий хозяйством и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.

3.2. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

3.3. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).

3.4. В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы должны укладываться штабелями. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

3.5. Расстояние от светильников до складываемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.

3.6. Минимальное расстояние между штабелем (стеллажом) и стеной (колонной, выступающей конструкцией, приборами отопления) должно быть не менее 0,7 м, между штабелем (стеллажом) и перекрытием (фермой или стропилами) - 0,5 м, между штабелем и светильником - 0,5 м, между светильником и сгораемой конструкцией - 0,2 м.

3.7. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

3.8. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

3.9. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

3.10. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

3.11. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

3.12. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка дополнительных штепсельных розеток не допускается.

3.13. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в складах не допускается.

3.14. В складских помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

➤ курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;

➤ хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);

➤ использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;

➤ снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;

➤ хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками;

➤ по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы.

3.15. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие, **ОБЯЗАНЫ**:

✓ знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;

✓ содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

✓ перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

4. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи.

4.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в помещениях материального склада, назначаются приказом директора гимназии.

4.2. В том числе:

ответственный за пожарную безопасность в гимназии и выполнение инструкции по пожарной безопасности _____

ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора гимназии, администрации и дежурных служб _____

ответственный за организацию спасания обучающихся и за оказание первой помощи пострадавшим _____

ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) _____

ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы _____

ответственный за прекращение всех работ в здании гимназии кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара _____

ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех обучающихся и работников, не участвующих в тушении пожара _____

ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны _____

ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей _____

ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара _____

ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах _____

ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития _____

5. Порядок действий при пожаре.

5.1. Каждый работник материального склада гимназии при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

ОБЯЗАН:

➤ сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- ✓ назвать адрес объекта;
- ✓ место возникновения пожара;
- ✓ свою фамилию;
- ✓ поставить в известность Директора гимназии, ответственного за пожарную безопасность гимназии;

4.2. Директор гимназии (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара,

ОБЯЗАН:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- организовать эвакуацию обучающихся из здания гимназии в соответствии с планом эвакуации;
- остановить все работы не связанные с тушением пожара;
- по возможности отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);
- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара с учетом специфических особенностей объекта до прибытия подразделений пожарной охраны;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;
- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития;
- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

6. Порядок осмотра помещения материального склада по окончании рабочего дня.

6.1. Заведующий хозяйством ответственный за пожарную безопасность, который последним покидает помещение склада, должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить всё электрооборудование и обесточить розетки с помощью рубильников в щитке;
- убедиться в отсутствии очагов возгорания;
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги, отключить вытяжную вентиляцию;
- освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

6.2. В случае выявления неисправностей следует известить о случившемся ответственного за пожарную безопасность гимназии.

6.3. Заведующему хозяйством, проводившему осмотр при наличии недочетов, закрывать помещение материального склада категорически запрещено.